

## **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 2**

**Verejný obstarávateľ obdržal od jedného zo záujemcov nasledovnú žiadosť o vysvetlenie:**

*„Poprosím o upresnenie:*

*Okná (O3) budú spájané cez rozširovak alebo dodáme samostatné bez rozširovakov?*

*Dvere:*

*Aké bude kovanie kľučka/kľučka, guľa/kľučka, madlo/kľučka, madlo/madlo? (ak bude madlo aká bude dĺžka madla?)*

*Sklo vo dverách bude s čírim sklom alebo ornamentným (mliečne sklo, dubová kôra, činčila...)*

*Dvere sa budú otvárajú DNU alebo VON?*

*Má byť vycenená aj montáž alebo nie? (ak áno montáž bude na pásy alebo do peny?)*

*Je to novostavba alebo rekonštrukcia? „*

### **Odpoveď verejného obstarávateľa:**

*Otázka 1: „Okná (O3) budú spájané cez rozširovak alebo dodáme samostatné bez rozširovakov?“*

**Odpoveď: Cez rozširovak - viď výkresy pohľadov SO1.**

*Otázka 2: „Dvere: Aké bude kovanie kľučka/kľučka, guľa/kľučka, madlo/kľučka, madlo/madlo? (ak bude madlo aká bude dĺžka madla?)“*

**SO1 AB:**

**D1: guľa z ulica/ kľučka z budovy – otváranie podľa výkresu**

**D2: kľučka/kľučka - otváranie podľa výkresu**

**D3: guľa z ulica/ kľučka z budovy - otváranie podľa výkresu**

**D4: guľa z ulica/ kľučka z budovy - otváranie podľa výkresu**

**V1: guľa z ulica/ kľučka z budovy - otváranie podľa výkresu**

**SO2 Prevádzková budova:**

**D5: guľa z ulica/ kľučka z budovy – otváranie dnu**

**D6: guľa z ulica/ kľučka z budovy – otváranie von**

**D7: guľa z ulica/ kľučka z budovy – otváranie dnu**

**D8: guľa z ulica/ kľučka z budovy – otváranie von**

*Otázka 3: „Sklo vo dverách bude s čírim sklom alebo ornamentným (mliečne sklo, dubová kôra, činčila...)“*

**Odpoveď: Požadujeme číre sklo.**

*Otázka 4: „Dvere sa budú otvárať DNU alebo VON?“*

**Odpoveď: Vid' vyššie odpoveď na otázku 2.**

*Otázka 5: „Má byť vycenená aj montáž alebo nie?-(ak áno montáž bude na pásky alebo do peny?)“*

**Odpoveď: Predpokladáme, že otázka sa týka montáže okien a dverí. Vo výkaze a výmere AB SO 01 Žilmont výmena okien a dverí je uvedená položka 28 – do tejto položky patrí montáž všetkých prvkov stavebných otvorov (okná a dvere). Vo výkaze a výmere AB SO 02 VST výmena okien a dverí je uvedená položka 27 – do tejto položky patrí montáž všetkých prvkov stavebných otvorov (okná a dvere). Montáž má byť prevedená podľa platných STN EN a podľa projektovej dokumentácie.**

*Otázka 6: „Je to novostavba alebo rekonštrukcia?“*

**Odpoveď: Ako vyplýva aj z projektovej dokumentácie, ide o rekonštrukciu prevádzkových budov (Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových budov).**